

## VAN OSB 2022 AĞUSTOS AYI LİSANSIZ ELEKTRİK ÜRETİM BAŞVURULARININ TEKNİK YÖNDEN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

Sıra No	Başvuru Tarihi	Santralin Adı	Talep Edilen Bağlantı Gücü (kW)	Arazi / Çatı	Türü	Santralin Adresi	Firma / Şahıs Adı	Firma / Şahıs Adresi	Değerlendirme Sonucu	Mevzuat Kapsamı	Açıklama
1	31.05.2022	ETE GES	240	Çatı	Güneş	ŞemsibeyOSB Mah. 2386 Ada 3 Parsel Tuşba/VAN	ETE İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	ŞemsibeyOSB Mah. Vangöllü Cad. 1. Sk. No:5 Tuşba/VAN	OLUMLU	11/3	TEİAŞ ve EİGM' nin uygunluk vermesi koşuluyla; VAN 380 TM / Fider1 / OSB DM çıkışı üzerinde enerji alan ETE ÖZEL TR 400 kVA Özel trafodan beslenen tüketim abonesinin ana dağıtım panosundan çıkış alınması, yönlü korumanın sağlanarak şebekeye bağlantısı uygun değerlendirilmiştir. Bu listenin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde yazılı olarak başvuruda bulunulması halinde, bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu ilgisine tebliğ edilecektir. Bu kapsamda başvuruda bulunmayan başvuru sahiplerinin, olumlu bağlantı görüşleri kendiliğinden geçersiz hale gelir. (LUY Madde 15/1-d)


LİSANSIZ ELEKTRİK ÜRETİM BAŞVURULARI DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

15.08.2022

**ÜYE**  
Murat ARIÇ  
VAN OSB Elektrik Teknisyeni



**ÜYE**  
Ahmet DURGUN  
VEDAŞ Tesis Müdürü



**BASKAN**  
Yaşar ŞEN  
VAN OSB Yön.Kur. Bşk. V.

