

## VAN OSB 2022 AÇILIŞ STOS AYLI İSANSIZ ELEKTRİK ÜRETİM BAŞVURULARININ TEKNİK YÖNDEDEN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

Sıra No	Başvuru Tarihi	Santralin Adı	Talep Edilen Bağlılık Gücü (KW)	Azami Çatı	Türü	Santralin Adresi	Firma / Şahıs Adı	Firma / Şahıs Adresi	Değerlendirme Sonucu	Mevzuatı Kapsamı	Açıklama
1	29 07 2022	MIR-LUN 1 GES	240	Çatı	Güneş	Şensoybay Mah. Akhımar Cad. No:6-7/9 Tıpba VAN	MIR-LUN SAN. VE TIC. A.Ş.	Şensoybay Mah. Akhımar Cad. No:6-7/21 Ada 90 Parsel Tıpba VAN	OLUMLU	11/3	TEİAŞ ve EİGM'nin uygunluk vermesi koşullarına, VAN 380 TM / Fider1 / OSB DM çıkışı üzerinde enerji alan MIR-LUN 1 ÖZEL TR 400 KVA Özel trafodan beslenen tüketim abonemini ana dağıtım panosundan çıkış alınması, yonlu korumaları sağlanarak şebekeye bağlanması uygun değerlendirilmiştir. Bu listenin item tarihinden itibaren bir ay içerisinde yazılı olarak başvuruda bulunulması halinde, bağlantı anlaşmalarına bağlı mektuplaşmalar tebliğ edilecektir. Bu kapsamda başvuruda bulunmayan başvuru sahiplerinin, olumlu bağlantı görüşleri kendiliğinden geçersiz hale gelir. (ULY Madde 15/1-d)
2	29 07 2022	MIR-LUN 2 GES	240	Çatı	Güneş	Şensoybay Mah. Akhımar Cad. No:6-7/9 Tıpba VAN	MIR-LUN SAN. VE TIC. A.Ş.	Şensoybay Mah. Akhımar Cad. No:6-7/21 Ada 130 Parsel Tıpba VAN	OLUMLU	11/3	TEİAŞ ve EİGM'nin uygunluk vermesi koşullarına, VAN 380 TM / Fider1 / OSB DM çıkışı üzerinde enerji alan MIR-LUN 2 ÖZEL TR 400 KVA Özel trafodan beslenen tüketim abonemini ana dağıtım panosundan çıkış alınması, yonlu korumaları sağlanarak şebekeye bağlanması uygun değerlendirilmiştir. Bu listenin item tarihinden itibaren bir ay içerisinde yazılı olarak başvuruda bulunulması halinde, bağlantı anlaşmalarına bağlı mektuplaşmalar tebliğ edilecektir. Bu kapsamda başvuruda bulunmayan başvuru sahiplerinin, olumlu bağlantı görüşleri kendiliğinden geçersiz hale gelir. (ULY Madde 15/1-d)
3	29 07 2022	EMİN TUĞBA GES	135	Çatı	Güneş	Van Organize Sanayi Bölgesi 3 Etap No:58 Tıpba VAN	EMİN TUĞBA YARI İNŞ. GIDA VAK SAN. TIC. LTD. ŞTİ	Van Organize Sanayi Bölgesi 3 Etap No:58 2384 Ada 1 Parsel Tıpba VAN	OLUMLU	11/3	TEİAŞ ve EİGM'nin uygunluk vermesi koşullarına, VAN 380 TM / Fider1 / OSB DM çıkışı üzerinde enerji alan EMİN TUĞBA ÖZEL TR 400 KVA Özel trafodan beslenen tüketim abonemini ana dağıtım panosundan çıkış alınması, yonlu korumaları sağlanarak şebekeye bağlanması uygun değerlendirilmiştir. Bu listenin item tarihinden itibaren bir ay içerisinde yazılı olarak başvuruda bulunulması halinde, bağlantı anlaşmalarına bağlı mektuplaşmalar tebliğ edilecektir. Bu kapsamda başvuruda bulunmayan başvuru sahiplerinin, olumlu bağlantı görüşleri kendiliğinden geçersiz hale gelir. (ULY Madde 15/1-d)
4	29 07 2022	Ali DAVALIOĞLU GES	240	Çatı	Güneş	Şensoybay Mah. Vangolu Cad. No:48 Tıpba VAN	Ali DAVALIOĞLU	Şensoybay Mah. Vangolu Cad. No:48 2384 Ada 6 Parsel Tıpba VAN	OLUMLU	11/3	TEİAŞ ve EİGM'nin uygunluk vermesi koşullarına, VAN 380 TM / Fider1 / OSB DM çıkışı üzerinde enerji alan MEHMET GÜNDOĞDU ÖZEL TR 400 KVA Özel trafodan beslenen tüketim abonemini ana dağıtım panosundan çıkış alınması, yonlu korumaları sağlanarak şebekeye bağlanması uygun değerlendirilmiştir. Bu listenin item tarihinden itibaren bir ay içerisinde yazılı olarak başvuruda bulunulması halinde, bağlantı anlaşmalarına bağlı mektuplaşmalar tebliğ edilecektir. Bu kapsamda başvuruda bulunmayan başvuru sahiplerinin, olumlu bağlantı görüşleri kendiliğinden geçersiz hale gelir. (ULY Madde 15/1-d)
5	29 07 2022	ORMAN GES	240	Çatı	Güneş	Şensoybay Mah. Vangolu Cad. 4. Sk. No:7/9 Tıpba VAN	MEHMET GÜNDOĞDU ORMAN ÜRÜNLERİ MOBİL YATIMLARI SAN. TIC. LTD. ŞTİ	Şensoybay Mah. Vangolu Cad. 4. Sk. No:7/9 1146 Ada 8 Parsel Tıpba VAN	OLUMLU	11/3	TEİAŞ ve EİGM'nin uygunluk vermesi koşullarına, VAN 380 TM / Fider1 / OSB DM çıkışı üzerinde enerji alan İL-SAN 2 ÖZEL TR 400 KVA Özel trafodan beslenen tüketim abonemini ana dağıtım panosundan çıkış alınması, yonlu korumaları sağlanarak şebekeye bağlanması uygun değerlendirilmiştir. Bu listenin item tarihinden itibaren bir ay içerisinde yazılı olarak başvuruda bulunulması halinde, bağlantı anlaşmalarına bağlı mektuplaşmalar tebliğ edilecektir. Bu kapsamda başvuruda bulunmayan başvuru sahiplerinin, olumlu bağlantı görüşleri kendiliğinden geçersiz hale gelir. (ULY Madde 15/1-d)
6	29 07 2022	İL-SAN 2 GES	400	Çatı	Güneş	Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Lütfü Sarıoğlu İş Merkezi Kat:2 No:18 Tıpba VAN	İL-SAN BETON İNŞ. SAN. VE TIC. LTD. ŞTİ	Van Organize Sanayi Bölgesi 1 Etap No:123 721 Ada 87 Parsel Tıpba VAN	OLUMLU	11/3	TEİAŞ ve EİGM'nin uygunluk vermesi koşullarına, VAN 380 TM / Fider1 / OSB DM çıkışı üzerinde enerji alan İL-SAN 2 ÖZEL TR 400 KVA Özel trafodan beslenen tüketim abonemini ana dağıtım panosundan çıkış alınması, yonlu korumaları sağlanarak şebekeye bağlanması uygun değerlendirilmiştir. Bu listenin item tarihinden itibaren bir ay içerisinde yazılı olarak başvuruda bulunulması halinde, bağlantı anlaşmalarına bağlı mektuplaşmalar tebliğ edilecektir. Bu kapsamda başvuruda bulunmayan başvuru sahiplerinin, olumlu bağlantı görüşleri kendiliğinden geçersiz hale gelir. (ULY Madde 15/1-d)

LİSANSIZ ELEKTRİK ÜRETİM BAŞVURULARI DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

20.09.2022

İYE  
Mehmet A.R.C.  
VAN OSB Elektrik TeknisyenDİE  
Merve ÖZDOĞAN  
VEDAŞ Teşis MühendisiBAŞKAN  
Yakup ŞEN  
Yon Kur Başkanı V.